

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
2012 ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYET RAPORU

320.000 nüfusa yetebilecek ölçüdeki Atıksu Arıtma Tesisimiz 20 adet personel ile hizmet vermekte olup, 2012 yılı “ARALIK” ayına ait faaliyet icmali aşağıdaki gibidir.

Tesise Alınan Atıksu Miktarı:

Tarih	Ortalama m ³ /h	Ortalama m ³ /g	Aylık Toplam Arıtılan m ³
01.12.2012 - 31.12.2012	1.252,00	30.048,00	931.490,00
	TOPLAM		931.490,00 m³

Tesise alınan atıksuların tamamı ilgili mevzuat limitleri içerisinde arıtılarak Yeşilirmak’a deşarj edilmiştir. Tesise alınan atıksu miktarının deşarj edilen atıksu miktarına eşit olduğu bilinmektedir.

Tesis Faaliyeti Sonucu Üretilen Çamur Miktarı:

Tarih	Günlük Ortalama m ³	Toplam m ³	
01.12.2012 - 31.12.2012	27,20	843,32	
	TOPLAM		843,32 m³

Tesis arıtma çamurunun bertaraf işlemleri için yasal mevzuat çerçevesinde analizinin yaptırılması gerekmektedir. Bu manada arıtma çamur keki analizinin yaptırılması için çalışmalar devam etmektedir.