

ATIKSU ARITMA TESİSİ
2012 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

320.000 nüfusa yetebilecek ölçüdeki Atıksu Arıtma Tesisimiz 20 adet personel ile hizmet vermekte olup, 2012 yılı “KASIM” ayına ait faaliyet icmali aşağıdaki gibidir.

Tesise Alınan Atıksu Miktarı:

Tarih	Ortalama m³/h	Ortalama m³/g	Aylık Toplam Arıtılan m³
01.11.2012 - 30.11.2012	1.277,30	30.654,00	919.622,00
	TOPLAM		919.622,00 m³

Tesise alınan atıksuların tamamı ilgili mevzuat limitleri içerisinde arıtılarak Yeşilırmak’a deşarj edilmiştir. Tesise alınan atıksu miktarının deşarj edilen atıksu miktarına eşit olduğu bilinmektedir.

Tesis Faaliyeti Sonucu Üretilen Çamur Miktarı:

Tarih	Günlük Ortalama m³	Toplam m³
01.11.2012 - 30.11.2012	23,66	709,81
	TOPLAM	709,81 m³

Tesis arıtma çamurunun bertaraf işlemleri için yasal mevzuat çerçevesinde analizinin yaptırılması gerekmektedir. Bu manada arıtma çamur keki analizinin yaptırılması için çalışmalar devam etmektedir.