

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI OCAK AYI FAALİYET İCMALİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ

320.000 nüfusa yetebilecek ölçüdeki Atıksu Arıtma Tesisimiz 19 adet personel ile hizmet vermekte olup, 2014 yılı “OCAK” ayına ait faaliyet icmali aşağıdaki gibidir.

Tesise Alınan Atıksu Miktarı:

Tarih	Ortalama m ³ /h	Ortalama m ³ /g	Aylık Toplam Arıtılan m ³
01.01.2014 - 31.01.2014	786	18.864	565.920
	TOPLAM		565.920 m³

Tesise alınan atıksuların tamamı ilgili mevzuat limitleri içerisinde arıtılarak Yeşilırmak’a deşarj edilmiştir. Tesise alınan atıksu miktarının deşarj edilen atıksu miktarına eşit olduğu bilinmektedir.

Tesis Faaliyeti Sonucu Üretilen Çamur Miktarı:

Tarih	Günlük Ortalama m ³	Toplam m ³
01.01.2014 - 31.01.2014	21,12	633,60
	TOPLAM	633,60 m³

Tesis arıtma çamurunun bertaraf işlemleri için yasal mevzuat çerçevesinde analizinin yaptırılması gerekmektedir. Bu manada arıtma çamur keki analizinin yaptırılması için çalışmalar devam etmektedir.