

ATIKSU ARITMA TESİSİ

320.000 nüfusa yetebilecek ölçüdeki Atıksu Arıtma Tesisimiz 20 adet personel ile hizmet vermekte olup, 2013 yılı “AĞUSTOS” ayına ait faaliyet icmalı aşağıdaki gibidir.

Tesise Alınan Atıksu Miktarı:

Tarih	Ortalama m³/h	Ortalama m³/g	Aylık Toplam Arıtılan m³
01.08.2013 - 31.08.2013	1.056	25.334	785.354
	TOPLAM		785.354 m³

Tesise alınan atıksuların tamamı ilgili mevzuat limitleri içerisinde arıtılarak Yeşilırmak’a deşarj edilmiştir. Tesise alınan atıksu miktarının deşarj edilen atıksu miktarına eşit olduğu bilinmektedir.

Tesis Faaliyeti Sonucu Üretilen Çamur Miktarı:

Tarih	Günlük Ortalama m³	Toplam m³
01.08.2013 - 31.08.2013	25,52	791,25
	TOPLAM	791,25 m³

Tesis arıtma çamurunun bertaraf işlemleri için yasal mevzuat çerçevesinde analizinin yaptırılması gerekmektedir. Bu manada arıtma çamur keki analizinin yaptırılması için çalışmalar devam etmektedir.