

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU ARITMA TESİSİ

320.000 nüfusa yetebilecek ölçüdeki Atıksu Arıtma Tesisimiz 20 adet personel ile hizmet vermekte olup, 2013 yılı “EKİM” ayına ait faaliyet icmalı aşağıdaki gibidir.

Tesise Alınan Atıksu Miktarı:

Tarih	Ortalama m ³ /h	Ortalama m ³ /g	Aylık Toplam Arıtılan m ³
01.10.2013 - 31.10.2013	1.161	27.872	864.026
	TOPLAM		864.026 m³

Tesise alınan atıksuların tamamı ilgili mevzuat limitleri içerisinde arıtılarak Yeşilırmak’a deşarj edilmiştir. Tesise alınan atıksu miktarının deşarj edilen atıksu miktarına eşit olduğu bilinmektedir.

Tesis Faaliyeti Sonucu Üretilen Çamur Miktarı:

Tarih	Günlük Ortalama m ³	Toplam m ³
01.10.2013 - 31.10.2013	15,80	489,80
	TOPLAM	489,80 m³

Tesis arıtma çamurunun bertaraf işlemleri için yasal mevzuat çerçevesinde analizinin yaptırılması gerekmektedir. Bu manada arıtma çamur keki analizinin yaptırılması için çalışmalar devam etmektedir.